



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И  
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
тел. доверия МЧС России 8-495-449-99-99  
Единый телефон доверия ГУ МЧС России  
по Ульяновской области 39-99-99

**Отдел надзорной деятельности**

ул. Мира, д.6, Ульяновская область,  
р.п. Радищево, 433910,  
т. (8-239) 2-23-60, e-mail: ogpnrad@mail.ru  
«10» июня 2021 года № 280

МБОУ  
«Октябрьской средней школе»

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ**

«10» июня 2021 г.

р.п. Радищево

(наименование населенного пункта)

Государственный инспектор Павловского, Радищевского и Старокулаткинского районов по пожарному надзору Лабутин Антон Владимирович, рассмотрев постановление № 83 от «10» июня 2021 г. по административному правонарушению в области пожарной безопасности и материалы на должностное лицо Потапову Наталью Николаевну

УСТАНОВИЛ:

10 июня 2021 года в 10 часов 00 минут на объекте защиты по адресу: Ульяновская область, Радищевский район, п. Октябрьский, ул. Школьная, 11а, Ульяновская область, Радищевский район, п. Октябрьский, ул. Школьная, 20, Ульяновская область, Радищевский район, п. Октябрьский, ул. Школьная, 10, Ульяновская область, Радищевский район, п. Октябрьский, ул.Школьная, 12, Ульяновская область, Радищевский район, п. Октябрьский, ул.Мира 1а, Ульяновская область, Радищевский район, с. Нижняя Маза, пер. Садовый, 4 нарушил (о) требования пожарной безопасности, а именно:

N п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены
1	2	3
1.	20 из 34 огнетушителей, размещенных на объектах не имеют паспортов. Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь специальный паспорт.	ст. 4 ст. 6 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ, 4.1.33 СП 9.13130.2009 «Техника пожарная Огнетушители. Требования к эксплуатации»

2.	Руководитель организации не обеспечил соблюдения сроков своевременной замены 2-х огнетушителей, указанных в паспорте огнетушителя. Огнетушители эксплуатируется более 13 лет	Пункт 60 ППП в РФ
3.	На объекте отсутствует резерв огнетушителей, необходимый для замены огнетушителей, выведенных из эксплуатации на время ремонта, испытания или перезарядки. Объект оснащен минимально необходимым количеством огнетушителей, обеспечивающим расстояние от возможного очага пожара до переносного огнетушителя в 20 м.	ч. 4 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 105 ФЗ №123-ФЗ; п. 403 ППП в РФ, п. 4.3.4 СП 9.13130.2009
п. Октябрьский, ул. Школьная, 11А		
4.	На здании школы направление движения к источникам противопожарного водоснабжения не выполнено указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	Пункт 48 Правил противопожарного режима в РФ (Утв. Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г.)
5.	Справа от северного входа огнетушитель расположен на высоте более 1.5 метра до верха корпуса огнетушителя, не закреплен. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1.5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание.	Пункт 409 ППП в РФ
6.	Библиотека. Огнетушитель расположен на шкафу. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание.	Пункт 409 ППП в РФ
7.	Коридор 2-ого этажа. Допущена эксплуатация светильника со снятым колпаком, предусмотренным конструкцией.	Подпункт в) Пункт 35 ППП в РФ
8.	Кабинет информатики. Огнетушитель расположен на подоконнике. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1.5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание.	Пункт 409 ППП в РФ
9.	Пожарный пост не обеспечен исправными ручными электрическими фонарями из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного, средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	Пункт 56 ППП в РФ
10.	Гамбур 1-ого этажа у северного входа. Огнетушитель расположен на электрощитовой. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1.5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание.	Пункт 409 ППП в РФ
11.	Пожарный щит не укомплектован покрывалом для изоляции очага возгорания размером не менее одного метра шириной и одного метра длиной.	Пункт 410, 412 ППП в РФ

12.	Допущено использование подвального этажа для хранения инвентаря для уборки территории.	Подпункт б) п. 16 Правила противопожарного режима в Р.Ф.
п. Октябрьский, ул. Школьная, 20		
13.	На здании начальной школы направление движения к источникам противопожарного водоснабжения не выполнено указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	Пункт 48 Правил противопожарного режима в РФ (Утв. Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г.)
14.	1-ый этаж. Запор на двери эвакуационного выхода, напротив главного входа, не обеспечивает возможность её свободного открывания изнутри без ключа.	Пункт 26 ППР в РФ
15.	Справа от главного входа огнетушитель расположен на подоконнике. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание.	Пункт 409 ППР в РФ
16.	Холл 2-ого этажа. 2 <sup>а</sup> огнетушителя расположены на высоте более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание.	Пункт 409 ППР в РФ
17.	2-ой этаж, коридор левого крыла. Допущена эксплуатация светильника со снятым колпаком, предусмотренным конструкцией.	Подпункт в) Пункт 35 ППР в РФ
18.	Пожарный щит не укомплектован покрывалом для изоляции очага возгорания размером не менее одного метра шириной и одного метра длиной.	Пункт 410, 412 ППР в РФ
п. Октябрьский, ул. Школьная, 12		
19.	Допущена эксплуатация светильника со снятым колпаком, предусмотренным конструкцией.	Подпункт в) Пункт 35 ППР в РФ
п. Октябрьский, ул. Школьная, 10		
20.	Кабинет мастерской. Огнетушитель расположен на высоте более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание.	Пункт 409 ППР в РФ
п. Октябрьский, ул. Мира, 1а		
21.	Коридор 1-ого этажа. 2 светильника аварийного освещения не включаются автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.	Пункт 37 ППР в РФ
с. Нижняя Маза, пер. Садовый, 4		

22.	На здании дошкольной группы направление движения к источникам противопожарного водоснабжения не выполнено указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	Пункт 48 Правил противопожарного режима в РФ (Утв. Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г.)
23.	Светильник аварийного освещения, расположенный у АПС, не включается автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.	Пункт 37 ИПР в РФ

(указывается существо нарушения или невыполнения)

чем совершил (о) административное правонарушение, предусмотренное ч.1 ст. 20.4. КоАП РФ.

(Указываются статьи и законодательный акт, предусматривающий ответственность)

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; 29.13

(указываются номера статей и

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

(законодательный акт, в соответствии с которыми выносятся постановления)

Вам необходимо:

**1. Принять меры к устранению нарушений изложенных в настоящем представлении**

(перечень мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения)

**В течение 1 (одного) месяца с момента получения данного представления Вам необходимо сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление.**

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.

Государственный инспектор  
Павловского, Радищевского и  
Старокулаткинского районов  
по пожарному надзору

(подпись инспектора)

А.В. Лабутин

(расшифровка подписи)

Представление получил

Жид

(дата, должность, подпись)

Ляхова И.И.

(ФИО)

Представление направлено \_\_\_\_\_

(дата, № почтового отделения и № заказного письма)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Павловскому,  
Радищевскому и Старокулаткинскому районам управления надзорной  
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России  
по Ульяновской области

ул. Мира, дом 8, р.п. Радищево, Ульяновская область,  
тел. 8 (84239) 2-23-60, E-mail: ogpnrad@mail.ru

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

от "16" сентября 2021 г., 14 час. 10 мин. № 73-7-2021/0041рс  
(дата и время составления акта)

Ульяновская область, Радищевский район, р.п. Радищево, ул. Мира д.8  
(место составления акта)

Акт внеплановой выездной проверки  
(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением от «07» сентября 2021 г., 12 час. 00 мин. N 73-7-2021/0041рс главного государственного инспектора Павловского, Радищевского и Старокулаткинских районов по пожарному надзору Хабиева Сергея Мозафяровича

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного пожарного надзора, реестровый номер ФРГУ № 10001495160

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Лабутиним Антоном Владимировичем, государственным инспектором Павловского, Радищевского и Старокулаткинских районов по пожарному надзору

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:  
специалисты:

1) не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

1) не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: зданий, помещений, сооружений, территории, включая земельные участки, оборудование, устройства, предметы, материалы к которым предъявляются обязательные требования (производственные объекты) Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Октябрьская средняя школа»

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

433912, Ульяновская область, Радищевский район, п. Октябрьский, ул. Школьная, 11а, 4

433912, Ульяновская область, Радищевский район, п. Октябрьский, ул. Школьная, 20

433912, Ульяновская область, Радищевский район, п. Октябрьский, ул. Школьная, 10

433912, Ульяновская область, Радищевский район, п. Октябрьский, ул. Школьная, 12

433912, Ульяновская область, Радищевский район, п. Октябрьский, ул. Мира, 1а

433921, Ульяновская область, Радищевский район, с. Нижняя Маза, пер. Садовый, 4

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица: Муниципальное общеобразовательное учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждения «Октябрьская средняя школа» (ОГРН 1027300910185 ИНН 7315004731), 433912, Ульяновская область, Радищевский район, п. Октябрьский, ул. Школьная, 11а, 4

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "16" сентября 2021 г., 12 час. 00 мин.

по "16" сентября 2021 г., 14 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...

с " " г., час. мин.

по " " г., час. мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:  
2 час. 00 мин. (часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

## 1) Осмотр

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с "16" сентября 2021 г., 12 час. 00 мин.

по "16" сентября 2021 г., 14 час. 00 мин.

по месту 433912, Ульяновская область, Радищевский район, п. Октябрьский, ул. Школьная, 11а, 4

433912, Ульяновская область, Радищевский район, п. Октябрьский, ул. Школьная, 20

433912, Ульяновская область, Радищевский район, п. Октябрьский, ул. Школьная, 10

433912, Ульяновская область, Радищевский район, п. Октябрьский, ул. Школьная, 12

433912, Ульяновская область, Радищевский район, п. Октябрьский, ул. Мира, 1а

433921, Ульяновская область, Радищевский район, с. Нижняя Маза, пер. Садовый, 4

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен: протокол осмотра от 16.09.2021 г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

## 2) Истребование документов

в следующие сроки:

с "16" сентября 2021 г., 12 час. 00 мин.

по "16" сентября 2021 г., 14 час. 00 мин.

по месту 433912, Ульяновская область, Радищевский район, п. Октябрьский, ул. Школьная, 11а, 4

433912, Ульяновская область, Радищевский район, п. Октябрьский, ул. Школьная, 20

433912, Ульяновская область, Радищевский район, п. Октябрьский, ул. Школьная, 10

433912, Ульяновская область, Радищевский район, п. Октябрьский, ул. Школьная, 12

433912, Ульяновская область, Радищевский район, п. Октябрьский, ул. Мира, 1а

433921, Ульяновская область, Радищевский район, с. Нижняя Маза, пер. Садовый, 4

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

по результатам которого составлен: протокол осмотра от 16.09.2021 г.

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа:

предписание по устранению обязательных требований пожарной безопасности №30/1/30 от 10 июня 2021 года;

2) представленные контролируемым лицом:

11. По результатам выездной проверки установлено:

Предписание по устранению обязательных требований пожарной безопасности № №30/1/30 от 10 июня 2021 года выполнено в полном объеме и в установленные сроки

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований,

содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1) Протокол осмотра от 16.09.2021 г.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Государственный инспектор Павловского,  
Радищевского и Старокулаткинского  
районов по пожарному надзору Лабутин  
Антон Владимирович

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя  
группы инспекторов), проводившего документарную  
проверку)



Государственный инспектор Павловского, Радищевского и Старокулаткинского районов по  
пожарному надзору Лабутин Антон Владимирович, т. 8(84239) 2-3-60, ogpnrad@mail.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной  
проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или  
их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

*ознакомлена 16.09.2021* *Антон Владимирович Лабутин*

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том  
числе через личный кабинет на специализированном электронном портале